

Lähettäjä: Laulajainen Josi <Josi.Laulajainen@vantaanenergia.fi>  
Lähetetty: maanantai 31. toukokuuta 2021 10.59  
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa; Mannisto Pekka (ELY); ymparistotarkastajat@vantaa.fi; helsinki.kirjaamo@hel.fi; kirjaamo@vantaa.fi; hanna.manninen@hsy.fi  
Kopio: Patomeri Kalle; Ikäheimo Laura; Laine Hannu; Anttila Mikko; Järvinen Jari  
Aihe: Ilmoitus, Vantaan Energia/ Jätevoimala, Ympäristöluvan päästörajan ylitys 28.5.2021, Jätelinja 2  
  
Luokat: Ossi

Hyvä Vastaanottaja,

Vantaan Energia Oy:n jätevoimalalla tapahtui perjantaina 28.5.2021 ympäristöluvan (*Dnro UUS-2009-Y-207-111*) mukaisen päästörajarvon ylityksiä seuraavasti:

Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 2 28.5.2021 klo 12:00-12:30 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO<sub>2</sub> ja ylitys tapahtui puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 354,55 mg/Nm<sup>3</sup> jätteenpoltoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.

Ylityksien syynä oli polttoaineen korkea rikki- ja klooripitoisuus..

Lisätietoja asiasta antavat  
Mikko Anttila puh. 050-599 5622 ja  
Josi Laulajainen puh. 050-599 8491

T:Josi Laulajainen

-----  
Josi Laulajainen  
Käyttöpäällikkö  
VANTAAN ENERGIA OY  
Pitkäsuontie 10  
01200 Vantaa  
Puhelin 050-5998491  
[josi.laulajainen@vantaanenergia.fi](mailto:josi.laulajainen@vantaanenergia.fi)  
[www.vantaanenergia.fi](http://www.vantaanenergia.fi)