

Lähettäjä: Laulajainen Josi <Josi.Laulajainen@vantaanenergia.fi>  
Lähetetty: perjantai 18. kesäkuuta 2021 10.38  
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa; Mannisto Pekka (ELY); ymparistotarkastajat@vantaa.fi;  
helsinki.kirjaamo@hel.fi; kirjaamo@vantaa.fi; hanna.manninen@hsy.fi  
Kopio: Patomeri Kalle; Ikäheimo Laura; Laine Hannu; Anttila Mikko; Järvinen Jari  
Aihe: Ilmoitus, Vantaan Energia/ Jätevoimala, Ympäristöluvan päästörajan ylityksiä 16.6.2021, Jätelinja 2  
Luokat: Tomi; Ympäristö

Hyvä Vastaanottaja,

Vantaan Energia Oy:n jätevoimalalla tapahtui keskiviikkona 16.6.2021 ympäristöluvan (*Dnro UUS-2009-Y-207-111*) mukaisen päästöraja-arvon ylityksiä seuraavasti:

1.  
Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 2 16.6.2021 klo 11:00-11:30 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO<sub>2</sub> ja ylitys tapahtui puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 267,21 mg/Nm<sup>3</sup> jätteenpoltoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.

2.  
Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 2 16.6.2021 klo 11:30-12:00 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO<sub>2</sub> ja ylitys tapahtui puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 339,13 mg/Nm<sup>3</sup> jätteenpoltoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.

Ylityksien syynä oli polttoaineen korkea rikki- ja klooripitoisuus.

Lisätietoja asiasta antavat  
Mikko Anttila puh. 050-599 5622 ja  
Josi Laulajainen puh. 050-599 8491

T:Josi Laulajainen

-----  
Josi Laulajainen  
Käyttöpäällikkö  
VANTAAN ENERGIA OY  
Pitkäsuontie 10  
01200 Vantaa  
Puhelin 050-5998491  
[josi.laulajainen@vantaanenergia.fi](mailto:josi.laulajainen@vantaanenergia.fi)  
[www.vantaanenergia.fi](http://www.vantaanenergia.fi)