

Lähettäjä: Laulajainen Josi <Josi.Laulajainen@vantaanenergia.fi>
Lähetetty: maanantai 20. syyskuuta 2021 15.25
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa; Mannisto Pekka (ELY); ymparistotarkastajat@vantaa.fi; helsinki.kirjaamo@hel.fi; kirjaamo@vantaa.fi; hanna.manninen@hsy.fi
Kopio: Patomeri Kalle; Ikaheimo Laura; Laine Hannu; Anttila Mikko; Jarvinen Jari
Aihe: Ilmoitus, Vantaan Energia/ Jätevoimala, Ympäristöluvan päästörajan ylityksiä 14.9.2021, Jätelinja 1

Luokat: Tiina; Ympäristö

Hyvä Vastaanottaja,

Vantaan Energia Oy:n jätevoimalalla tapahtui tiistaina 14.9.2021 ympäristöluvan (*Dnro UUS-2009-Y-207-111*) mukaisen päästörajan ylityksiä seuraavasti:

1. Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 1 14.9.2021 klo 06:30-07:00 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO₂ ja ylitys tapahtui puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 247,14 mg/Nm³ jätteenpoltoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.
2. Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 1 14.9.2021 klo 07:00-07:30 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO₂ ja ylitys tapahtui puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 264,81 mg/Nm³ jätteenpoltoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.
3. Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 1 14.9.2021 klo 07:30-08:00 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO₂ ja ylitys tapahtui puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 242,87 mg/Nm³ jätteenpoltoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.
4. Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 1 14.9.2021 klo 10:00-10:30 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO₂ ja ylitys tapahtui puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 230,84 mg/Nm³ jätteenpoltoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.

Ylityksien syynä oli polttoaineen korkea rikki- ja klooripitoisuus.

Lisätietoja asiasta antavat
Mikko Anttila puh. 050-599 5622 ja
Josi Laulajainen puh. 050-599 8491

T:Josi Laulajainen

Josi Laulajainen
Käyttöpäällikkö
VANTAAN ENERGIA OY
Pitkäsuontie 10
01200 Vantaa
Puhelin 050-5998491
josi.laulajainen@vantaanenergia.fi
www.vantaanenergia.fi